設　備　台　帳　(1)

2026年06月06日

契約番号　0-01-6-03479 （契約中）
お客さま名　社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会　旭区在宅サービスセンター 様

受電総容量 250kVA　非常用発電機 0kVA　常用発電機 0kVA
受電総容量（太陽電池）0kVA　PCS容量合計 0kW　太陽電池モジュール容量合計 0.0kW

機器名称	定格	製造者名 製造年月	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
取替機器 高圧気中開閉器（屋外）	7200V　200A GC内蔵 LA内蔵	戸上電機製作所 2008/08	KLT-P-D2N11 S003160	構内第１柱 受電用	1	保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月
高圧ケーブル	6600V　ＣＶ－Ｔ　38sq　62m 屋内　テープ巻　Ｅ－Ｔ	住電日立ケーブル 2019	施工日:20190211	受電用	1	施工者：京阪電気興業株式会社　石崎　英史Ｈ３１．２．１１取替（工事部）　２０２５年６月１４日確認済み
取替機器 高圧地絡方向継電器	0.2A　0.2秒　2%	戸上電機製作所 2008/11	LTR-P-DF A333387	受電用キュービクル 受電用	1	保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月
撤去機器 高圧避雷器	8400V　2500A　酸化亜鉛形	音羽電機工業 1997	CA-6H 710	受電用キュービクル No.１避雷器用	1	
取替機器 高圧交流負荷開閉器	7200V　200A　PF(G50A 40kA) 相間・側面バリヤ 付　予備Ｆ 3本付	三菱電機 1997	SCL(SB) 0330GW	受電用キュービクル 受電用	1	保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月
計器用変圧器	6600/110V　50VA　コイルモールド 限流ヒューズ 2本　主遮断装置負荷側	三菱電機 2010	PD-50HF 58384	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V　50VA　コイルモールド 限流ヒューズ 2本　主遮断装置負荷側	三菱電機 2010	PD-50HF 58418	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V　40VA　コイルモールド 40A 主遮断装置負荷側	三菱電機 2010	CD-40NA 61021	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V　40VA　コイルモールド 40A 主遮断装置負荷側	三菱電機 2010	CD-40NA 61022	受電用キュービクル 受電用	1	
取替機器 高圧交流負荷開閉器	7200V　200A　PF(G20A 40kA) 相間・側面バリヤ 付　予備Ｆ 3本付	三菱電機 1997	SCL(SB) 0330GW	受電用キュービクル 進相用	1	保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月
取替機器 高圧コンデンサ	6600V　4.37A 50kvar	ニチコン 1997	SH B7U1515	受電用キュービクル 進相用	1	未確認 保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月

設　備　台　帳　(2)

2026年06月06日

契約番号　　0-01-6-03479 （契約中）
お客さま名　　社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会　旭区在宅サービスセンター 様

機器名称	定格	製造者名 製造年月	型　式 製造番号	設置場所 用　途	数量	備考・補修記録等
ヒューズのみ取替 高圧カットアウト	7200V　30A　~~テンション　30A~~ タイムラグ　20A 予備2本付	エナジーサポート 1997	HPC-30	受電用キュービクル 電灯用	1	
取替機器 変圧器	6600/210-105V　油入 100kVA　単三 単相　75リットル 0年0月取替	東芝 1997	HCR-S6 97073916	受電用キュービクル 電灯用	1	%Z：2．57%，EB：38SQ 未確認
ヒューズのみ取替 高圧カットアウト	7200V　30A　テンション　30A 予備3本付	エナジーサポート 1997	HPC-30	受電用キュービクル 動力用	1	
取替機器 変圧器	6600/210V　油入 150kVA　Y△ 三相　115リットル 0年0月取替	東芝 1997	HCTR-S6 97080788	受電用キュービクル 動力用	1	%Z：2．64%，EB：22SQ 未確認
漏電警報器	0.4A	オムロン 1997	AGD-NY4 11Y7	受電用キュービクル 電灯用	1	50～800mA
漏電警報器	0.4A	オムロン 1997	AGD-NY4 11Y7	受電用キュービクル 動力用	1	50～800mA
受変電設備	キュービクル その他	その他 1997	PF 1BP86	屋外 受電用	1	H28年5月17日　確認済 日満電気株式会社 保証起点日：　年　月　日　年数：　年　期限日：　年　月
取替機器 エジ碍子					10	